Obec Báč

Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30
IČO: 00305251, DIČ: 2021151726
Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924
Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk

Č.: 357/2018/ – stav. – 003/VV V Báči, dňa: 25.04.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou **PL CONSULTING, s.r.o., Wolkrova 1131/43, 851 01 Bratislava, IČO: 47 029 676,**

podal dňa 13.12.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody“ v katastrálnom území: Trnávka obce Trnávka, na pozemku parc. č. 185/1, 185/30 a 267/1 v reg. KNC, (parc.č. 189 a 267/1 v reg. KNE) a v katastrálnom území: Báč obce Báč, na pozemku parc. č. 294/2, 104/1, 294/1, 54/1 v reg. KNC.

Začatie konania bolo oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy osobitne.

Obec Báč, príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. , zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z. a zákona č. 541/2004 Z. z., prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto :

Stavba: „IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody“,

v katastrálnom území: Trnávka obce Trnávka,
na pozemku parc. č.**185/1, 185/30 a 267/1 a** v reg. KNC, (parc. č. **189 a 267/1** v reg. KNE)
a
v katastrálnom území: Báč obce Báč,
na pozemku parc.č. : **294/2, 104/1, 294/1, 54/1** v reg. KNC

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1/ Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez prechádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Umiestnenie stavby:

Stavba sa uskutoční na pozemkoch parc. č. 185/1, 185/30 a 267/1, v reg. KNC, (parc.č.189 a 267/1 v reg. KNE) katastrálne územie Trnávka, obce Trnávka a na pozemku parc.č. 294/2, 104/1, 294/1, 54/1 v reg. KNC v katastrálnom území: Báč obce Báč a to:

S0 04.1 - 22 KV prípojka, na pozemku parc. č. 185/1 a 267/1, v reg. KNC , (parc.č. 189 a 267/1 v reg. KNE) katastrálne územie Trnávka, obce Trnávka

S0 04.2 - Distribučné rozvody, na pozemku parc. č. 185/1 a 267/1, v reg. KNC , (parc.č. 189 a 267/1 v reg. KNE) katastrálne územie Trnávka, obce Trnávka a na pozemku parc. č. 294/2, 104/1, 294/1, 54/1 v reg. KNC v k. ú. Báč obce Báč,

S0 04.3 - Transformačná stanica, na pozemku parc.č. 185/30 v reg. KNC, katastrálne územie Trnávka, obce Trnávka.

Zdôvodnenie stavby:

Realizácia stavby je iniciovaná z hľadiska zabezpečenia výstavby VN, TS a NN rozvodov pre navrhované IBV v obci Báč. So zreteľom na vyššie uvedené sa navrhuje : - vybudovanie novej 22 kV prípojky , TS a 1 kV distribučného vedenia.

Členenie stavby:

S0 04.1 - 22 KV prípojka

Podzemné 22 KV VN káblové vedenie 3xNA2XS(F)2Y 1x150 mm2, dĺžka 100 m.

22 kV prípojka pre plánovanú trafostanicu sa zrealizuje ako káblová prípojka z VN vedenia č. 199.

VN prípojka začína od p. b. č. 1. Jestvujúci podperný bod sa vymení na 10,5/10. Z podperného bodu demontovať jestvujúci UO pre TS 0701-003. Na podperný bod sa osadí ľahká konzola so vzperou a podperou, zrealizujú sa bezpečnostné závesy. Osadí sa úsekový odpínač typu FLC GB KO s obmedzovačom prepätia (ochrana prechodu proti atmosférickému prepätiu) . Prepojenie vzdušného vedenia a ÚO sa zrealizuje izolovanými vodičmi. Pod úsekový odpínač sa osadí konzola káblovej koncovky.

Pri podpernom bode treba zriadiť uzemňovaciu sústavu pomocou ekvipotenciálnych kruhov uložených do zeme okolo stožiara, max. hodnota uzemnenia 6 Ohmov. Na to treba napojiť konzolu, konzolu káblovej koncovky , kostru úsekového odpínača, obmedzovače prepätia, tienenie káblov a oceľovú chráničku káblov. Na konce VN káblov treba namontovať vonkajšie koncovky POLT-24D/1XO-L12B-CEE05. Prechod do zeme proti mechanickému poškodeniu bude chránený uložením 22kV káblov do oc. chráničky dim. 159/6. Ochrannú rúru treba chrániť proti zatekaniu dažďovej vody.

Káblové vedenie proti atmosférickému prepätiu bude chránené na p.b. č.1 v UO obmedzovačmi prepätia typu HDA 24N-NHH.

Do jestvujúceho VN vedenia sa osadí nový p. b. č.2 dim 10,5/6. Na podperný bod sa osadí ľahká konzola so vzperou a podperou, zrealizujú sa bezpečnostné závesy. Osadí sa úsekový odpínač typu FLC GB pre TS 0701-003. Prepojenie vzdušného vedenia a ÚO sa zrealizuje izolovanými vodičmi. Pri podpernom bode treba zriadiť uzemňovaciu sústavu pomocou ekvipotenciálnych kruhov uložených do zeme okolo podperného bodu, max. hodnota uzemnenia 6 Ohmov. Na to treba napojiť kostru úsekového odpínača.

22kV prípojka od p.b. č.1 po navrhovanú TS sa zrealizuje 22kV podzemným vedením typu 3x NA2XS2Y (1x150 RM/16 mm^2) v trase 100 m podľa situačného výkresu č. 1. Trasa káblového vedenia sa zrealizuje v zelenom páse v súbehu s jestvujúcou komunikáciou až k navrhovanej TS.

22kV vedenie bude ukončené v plánovanej kioskovej transformačnej stanici tu na konce káblov treba namontovať koncovky IXSU-F5131-ML-4-13, RICS 5149.

Pri zaustení do TS otvory treba vodotesne utesniť.

Celá trasa káblov bude vyznačená výstražnou fóliou červenej farby, ktorá sa uloží cca 30 cm nad tehlami. Spôsob uloženia káblov pozri na výkrese E3 – rezy káblovými ryhami.

Uloženie káblov do zeme treba realizovať v súlade s STN 34 1050, pri súbehu a križovaní káblov s ostatnými podzemnými vedeniami treba dodržať normu STN 73 6005. Pred zahájením zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, zemné práce v ochrannom pásme podzemných vedení treba realizovať ručne. Pri križovaní jestvujúcich IS a navrhovaných IS sa káble uložia do chráničky FXKVS 160, prevyšujúca IS o1m na obidve strany.

Pri podpernom bode č.1 /odbočenie/, pod oplotením pri TS 22 kV vedenie bude chránené proti mechanickému poškodeniu uložením do ochrannej rúry FXKVS 160x12.

S0 04.2 - Distribučné rozvody

Podzemné 1 kV NN káblové vedenie typu NAYY-J 4x240mm2, dĺžka 660 m.

Napojenie navrhovaných RD na verejnú sieť elektrickej energie sa zrealizuje pomocou dvoch 1kV káblových vývodov z TS. Vyvedenie výkonu z plánovanej TS sa zabezpečí pomocou 1kV káblov NAYY-J 4x240 mm^2. Vývody budú chránené proti preťaženiu v TS výkonovými poistkami dim. 180A. Káble budú ukončené pomocou rozdeľovacej hlavy HCZ4-185/240 v TS.

Vývod č.1 bude napájať istiace a rozpojovacie skrine SR č.0101 - 0201 a SR 0102. Celková dĺžka 1 kV vedenia bude 260 m.

Vývod č.2 bude napájať istiace a rozpojovacie skrine SR č.0201-0101. Celková dĺžka 1 kV vedenia bude 205 m.

Z dôvodu spoľahlivej prevádzky sa zrealizuje prepojenie istiacej skrine SR 0101 a SR 0201 v celkovej dĺžke trasy 55 m.

Z dôvodu spoľahlivej prevádzky sa zrealizuje prepojenie istiacej skrine SR 0101 a jestvujúceho p.b. č. 56 v celkovej dĺžke trasy 40 m.

Z dôvodu zabezpečenia spoľahlivej prevádzky jestvujúceho distribučného vedenia sa zrealizuje 1 kV káblové vdenie káblom 2xNAYY-J 4x240mm2 od navrhovanej TS po podperný bod č. 100 v celkovej dĺžke trasy 40 m.

Káblové vedenie sa ukončí na podpernom č.100 v istiacej skrini VRIS1/200+VRISK. / priame napojenie na vzdušný rozvod NN bude zrealizované po konfugurácii NN siete špecialistom RSS na jeho pokyn/. Na podpernom bode č.100 zriadiť uzemnenie p.b. do 10 ohmov. Káblové vedenie bude chránené proti atmosferickému prepätiu obmedzovačmi prepätia.

Káble budú ukončené pomocou rozdeľovacej hlavy HCZ4-185/240 v skriniach SR. Skrine SR budú osadené 0,3 m od hranice pozemku v chodníku podľa situačného výkresu č.E1. Z dôvodu bezpečnej prevádzky sa do skrine SRč.0101 a 0102 osadí bezpečnostná tabuľa POZOR SPÄTNÝ PRÚD.

Uzemnenie skrine SR0101, 0102 je zrealizované do 5Ω.

Uloženie káblov do zeme treba realizovať v súlade s STN 33 2000-5-52, pri súbehu a križovaní káblov s ostatnými podzemnými vedeniami treba dodržať normu STN 73 6005. Pred zahájením zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, zemné práce v ochrannom pásme podzemných vedení treba realizovať ručne!

S0 04.3 - Transformačná stanica

Transformačná stanica typu EH6 s transformátorom 22/0,242/0,42 kV typu TOHn 318/22 o výkone 160 kVA.

Predmetom SO sú zemné práce pre vybudovanie navrhovanej transformačnej stanice typu EH6. V rámci zemných prác sa zrealizujú :

- výkopové práce pre plánovanú TS
- výkopové práce pre uloženie vonkajšieho uzemnenia
- uzemnenie plánovanej TS

Betonová transformačná stanica je zostavená z troch základných častí:

- káblový priestor /vaňa/
- stavebné teleso /skelet/
- strecha

Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora.

Základné technické údaje transformačnej stanice

- **menovité napätie na strane VN.....22 kV**
- **menovité napätie na strane NN.....242/420 kV**
- **frekvencia.....50 Hz**
- **menovité výkony transformátorov.....160 kVA,**
- **menovitý prúd prípojnic VN.....400 A**
- **menovitý prúd prípojníc NN.....do 1000 A**
- **menovitý krátkodobý prúd VN.....20 kA efekt.1s**
- **zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN.....50 kA max**
- **menovitý dynamický prúd rozvádzača NN.....min.30 kA**
- **krytie podľa STN EN 60 529.....IP43**
- **rozmery /d l x š x v/.....EH6 3200x2710x3300 mm**

Výška trafostanice je udaná s výškou strechy (nad terénom).

Celková maximálna hmotnosť je závislá od typu bloku ,ako aj technologického vybavenia.

Výpočet vetracích otvorov

Pre olejový transformátor 22kV, 630 kVA až 1250kVA, zaťažený v letnom období na 50% menovitého výkonu, pri rozdiele výšky vetracích otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory sú opatrené žalúziami a sieťou.

Pre transformátor uvedeného výkonu 630 kVA a napätia je počítané so zaručenými hodnotami strát naprázdno a nakrátko podľa údajov výrobcu.

Straty naprázdno Po = 0,63kW + 0,063kW(10%) = 0,693kW

Straty nakrátko Pkn= 4,60kW + 0,460kW(10%) = 5,060kW

N = 200(50%men.výkonu)/400(men.výkon) = 0,5

Celkové straty sú $Pz = Po+Pkn .N^2 = 0,693kW + 5,06kW . 0,25 =$

$0,693kW+ 1,265kW = 1,955 kW$

Tepelné straty pre výpočet chladenia : Pch = 0,6 . Pz = 0,6 . 1,955 kW = 1,173 kW

Prierez vetracích otvorov v m^2 :

- privádzacích $Sp = 0,1942 . (Pch / \square h) = 0,1942 . (1,173 / \square 1,6) =$

$= 0,1942 . (1,173 / 1,2649) = 0,1942 . 0,927346 =$

$= 0,1800905 m^2$

zvolený rozmer žaluzie : 900 x 400 mm – pre 400kVA a 630kVA trafo

zvolený rozmer žaluzie : (860x560 mm)+(860x280mm) – pre 1000kVA a 1250kVA trafo

odvádzacích $So = 0,2007 . (Pch / \square h) = 0,2007 . (1,173 / \square 1,6) =$

$= 0,2007 . (1,173 / 1,2649) = 0,2007 . 0,927346 =$

$= 0,1861183 m^2$

zvolený rozmer žalúzie : 600 x 400 mm – pre 400kVA a 630kVA trafo

zvolený rozmer žalúzie: (860x560 mm)+(860x870mm)–pre 1000 a 1250kVA trafo

Transformačná stanica bude typu EH6 s transformátorom 160 kVA. V navrhovanej TS sa osadí VN rozvádzač Siemens 8DJH RRT. Istenie plánovanej TS na VN strane bude zrealizované výkonovými poistkami VN EFEN 24kV/16 A.

Použijú sa rozvádzače NN / viď. jednopólovú schému, 8 vývodový (4 rezervné miesta), IP40/20, rovnaké rozmery 1650x2075x400mm. Hlavný istič rozvádzača NN je BH 630NE305 so spúšťou SE-BH-0250-DTV3 Ir nastaviť na 220 A.

Ochrana proti skratu na strane nn – odpojovacími výkonovými poistkami. Proti atmosférickému prepätiu je plánovaná TS chránená zo strany NN obmedzovačmi prepätia RAYCHEM LVA 440-DS osadené k vývodovým svorkám TR. Uzemnenie trafostanice sa zrealizuje do 2 ohmov pred vstupnými dverami sa zrealizuje ekvipotenciálny prah.

K strojom a zariadeniam musia byť dodané doklady o certifikácii a kompletnosti výrobkov, za kvalitu montáže zodpovedá príslušný zhotoviteľ. Prevádzkyschopnosť elektrického zariadenia bude dokladovaná správou o odbornej prehliadke pri preberacom konaní.

Stavebník sa upozorňuje, že pred začatím uskutočňovania stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení a v prípade ich existencie zemné práce vykonať ručne!

2/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhl. č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3/ Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

4/ Stavba bude uskutočnená svojpomocne stavebníkom: Západoslovenskou distribučnou, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

5/ Stavba bude dokončená najneskôr **do troch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.**

6/ V prípade nedodržania stanoveného termínu, dokončenia stavby v stavebnom povolení, stavebník je povinný pred uplynutím tejto lehoty požiadať tunajší úrad o jeho predĺženie.

7/ Na stavbe má byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa prevádzanej stavby.

8/ Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie štátneho stavebného dohľadu.

9/ Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní/.

10/ Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

11/ Stavebník je povinný pred zahájením užívania stavby požiadať tunajší stavebný úrad o kolaudáciu stavby.

12/ V zmysle § 70 stavebného zákona toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

13/ Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0333/2018/Ka zo dňa 22.03.2018. S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:

- pri riešení budovania plánovaných distribučných rozvodov žiadame dodržať ustanovenia zmluvy o spolupráci č. 1818500013- ZoS medzi investorom a ZSD a.s.,

- hlavný istič pre jednotlivé odberné miesta žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu In =32A s charakteristikou B,
- technické riešenie distribučných rozvodov elektriny v ďalšom stupni PD na stavebné povolenie žiadame konzultovať a túto PD predložiť na posúdenie na ZSD, a.s. na tím SEZ JUH Dunajská Streda,
- zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre jednotlivé odberné miesta bude zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením Zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. Návrh predmetnej zmluvy o pripojení bude vystavený našou stranou a predložený žiadateľovi o pripojenie na podpis po obdržaní záväznej žiadosti o pripojenie,
- v prípade potreby preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona o energetike č.251/212 § 45.

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre vydanie územného rozhodnutia a platí jeden rok od dátumu vystavenia.

Technická inšpekcia, a.s. Mostná 66,949 01 Nitra - odborné stanovisko č. 7243/4/2018 zo dňa 05.12.2018 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko:

- konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa §12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Obec Trnávka, Obecný úrad Trnávka, Trnávka 168, 930 32, stanovisko obce č.83/2018 zo dňa 20.03.2018:

Obec Trnávka v zastúpení starostom obce Attilom Horváthom v zmysle § 4, odst.(3) písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 140 b, ods. (1) zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov vydáva súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby **IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda - vyjadrenie č.RH /2018/00486/002-BM5 zo dňa 24.04.2018:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm.c) v spojení s prílohou č. 1 a podľa § 6 ods.3 písm.g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci posúdenia návrhu PL Consulting s.r.o., so sídlom Wolkrova 1131/43, Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 47029676, zastúpenej Ing. Jozefom Világim, na základe poverenia z 15.03.2018, na územné konanie stavby „IBV Báč, VN prípojka, TS, distribučné rozvody“ v k.ú. Báč obce Báč a v k.ú. Trnávka obce Trnávka, na základe zistených podkladov podľa § 13ods. 3 písm. b/ zákona č.355/2007 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko: s návrhom PL Consulting s.r.o , so sídlom Wolkrova 1131/43, Bratislava –mestská časť Petržalka,

zastúpenej Ing.Jozefom Világim, bez značky z 19.03.2018, na územné konanie stavby „ IBV Báč, VN prípojka, TS, distribučné rozvody“ v k.ú Báč obce Báč a v k.ú. Trnávka obce sa súhlasí.

Okresný úrad DS – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Korzu Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda vyjadrenie č. OU-DS-O CDPK-2018/006775-02 zo dňa 29.03.2018:

- vzhľadom k tomu, že sa cesta III/1379 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určené, je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty, od cestného správneho orgánu t.j. okresného úradu pred realizáciou stavby
- ak pri realizácií predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2008 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie prenosného resp. trvalého dopravného značenia na ceste III. triedy vydá okresný úrad na základe súhlasu Okresného riaditeľstva PZ ODI Dunajská Streda, situácií umiestnenia prenosného resp. trvalého dopravného značenia a Vašej žiadosti.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát Múzejná 231/6 929 01 Dunajská Streda -vyjadrenie č. ORPZ –DS-ODII-2018/000597-020 zo dňa 21.03.2018:

ODI OR PZ v DS ako dotknutý orgán po dôkladnom oboznámení sa s obsahom žiadosti o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plánovanej stavby **„IBV Báč , VN prípojka, TS, Distribučné rozvody“**, po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danom mieste v zmysle ustanovenia § 2 ods.1 písm.j) zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v platnom znení, v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení, vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle §-u 3 ods. 7 zákona NR SR č.135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe Vašej žiadosti o vydanie stanoviska **súhlasí** z hľadiska dopravného riešenia predmetnej stavby a uplatňuje si nasledovné pripomienky:

- projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania žiadame doplniť a predložiť na vyjadrenie **s projektom organizácie dopravy dočasného dopravného značenia pre výstavbu**, spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č. 225/2004 Z.z., zmena trvalého dopravného značenia pri stavbe nie je potrebná,
- **dokumentáciu, spevnené plochy – komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia parkovania),POD dočasného dopravného značenia pre výstavbu, spracuje osoba oprávnená a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona NR SR č. 138/92 Zb. a zákona NR SR č. 136/95 Z.z.)**
- pri križovaní komunikácie práce realizovať len pneumatickými podvrtmi resp. riadenými pretlakmi, podľa možnosti bez obmedzenia dopravy,

- v prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov po ukončení prác na danom úseku výstavby v miestach porušenia povrchu vozovky dobudovať asfaltom,
- v prípade vyznačenia pracovného miesta vedľa cesty III. triedy, dočasné dopravné značky budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne potrebnú dobu,
- stavebné práce týkajúce sa obmedzenia premávky na vozovke vykonávať pri havarijných stavoch podľa potreby, pričom musí byť zabezpečená plynulá premávka,
- ODI v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť z dôvodu opätovného prehodnotenia dopravnej situácie a v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu,

Toto stanovisko nenahrádza pripomienky a námietky účastníkov konania a iných predmetnou stavbou dotknutých.

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ŠVS, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda - vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2018/007575-002 zo dňa 24.04.2018:

Realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za nasledovných podmienok :

- treba dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych vedení v zmysle STN 73 6005
- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- podľa § 28 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa tohto zákona. V zmysle §73 ods.17 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad.

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OH, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2018/006662-02 zo dňa 10.04.2018:

Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:

- počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. 1 a § 77 zákona odpadoch
- dodávateľ stavby je povinný zaradiť odpady vznikajúce počas prestavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky

č. 366/2015 z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch

- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- po ukončení stavby žiadame predložiť druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia,resp.zneškodnenia
- tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 od. 1 písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní

  Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím podľa ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a je záväzným stanoviskom pre príslušný stavebný úrad.

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP, Korzo Bélu Bartóka, 789/3 92901 Dunajská Streda vyjadrenie č.OU-DS-OSZP-2018/009189-002 zo dňa 02.052018 po posúdení projektovej dokumentácie dáva nasledovné vyjadrenie :

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za nasledovných podmienok:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – obce podľa katastrálnych území – podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu,
- pri výkopových prácach dbať na minimálnu možnú mieru poškodzovania koreňovej sústavy stromov a kríkov a minimalizovať nutný výrub stromov,
- ak navrhovanou činnosťou dôjde k zasahovaniu do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu okrem činností uvedených v § 6 ods. 5 zákona, ste povinný si vyžiadať súhlas okresný úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa §6 ods.2 zákona č.543/2002Z.z.

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom v zmysle §103 ods.7, ale nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu ochrany prírody a nie je rozhodnutím podľa zákona č. 71/ 1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda vyjadrenie č.OU-DS-PLO-2018/010165-2 zo dňa 16.05.2018:

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že vzhľadom k tomu, že pkn.parc.č. 267/1,v k.ú Trnávka je podľa vyjadrenia Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor č. OU-DS-KO-2018/K1-2884 zo dňa 16.05.2018 neknihovaná, nepodlieha teda reštitučnému titulu podľa zákonov č. 229/1991 Zb.a č. 503/2003 Z.z.

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3 , 929 01 Dunajská Streda vyjadrenie č. OU-DS-OKR-2018/006457 zo dňa 21.03.2018:

Okresný úrad Dunajská Streda vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „ IBVBáč, VN prípojka, TS,

Distribučné rozvody“ z hľadiska civilnej ochrany. po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že k uvedenej dokumentácii z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody“ súhlasí. Predmetná projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej transformačnej stanice a vybudovanie 1 kV a 22 k V elektrických káblových vedení pre novú IBV.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda vyjadrenie č. 28725/2018 zo dňa 19.04.2018:

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. k predloženému PS dáva nasledovné vyjadrenie:

- Do priloženej situácie sme informatívne zakreslili podzemné vedenie v správe nášho závodu.
- Pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu. presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho závodu na vašu písomnú objednávku (kontaktná osoba Ing. Tóth 031/7737318)
- Pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia t.j. 1,5 m obidve strany.
- V miestach križovania, resp blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné výkopové práce vykonať bez použitia mechanizmov. Každý úsek križovania s potrubiami našich sietí a každý úsek súbehu s potrubiami našich sietí zasahujúcich do ich ochranného pásma musí byť pred zasypaním skontrolovaný pracovníkom našej spoločnosti-kontaktná osoba Ivan Lobotka tel.č. 031/7737200.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda stanovisko č. ORHZ-DS1-243-001/2018 zo dňa 19.04.2018:

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede súhlasí z hľadiska protipožiarnej bezpečnosi stavby pre územné rozhodnutie „IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava vyjadrenie zo dňa 23.03.2018 pod číslom: KPUTT- 2018/74-234/23250/SL:
Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111.

SPP -distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie č. TD/NS/0277/2018Be zo dňa 23.05.2018:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s. Sekcia údržby, mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby v vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 – vyjadrenie č. 6611834245 zo dňa11.12.2018 Slovak Telekom a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadostí , účelu žiadostí, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI

SLOVAKIA,s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby),vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom .sk,+421 2 58829621

4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušovaním povinností podľa §68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s.základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: **https://www.telekom.sk/vyjadrenia**

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať,prenajímaťalebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67e ods.1 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosti, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava – vyjadrenie o existencii PTZ-ORANGE SLOVENSKO a.s. č. BA-0955/2018 zo dňa 21.03.2018:

- Stavebná akcia IBV Báč, VN prípojka.TS, distribučné rozvody, miesto, kat.územie: Báč, Účel:SP, nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava.
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčeni trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ orange Slovensko, a.s.
- Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

  Upozorňujeme,že:

  1/vo Vašom záujmovom území, resp v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

  2/rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a e. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

  Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

  a/pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/

b/preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

c/dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

d/nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

e/vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

f/aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

g/pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie(zákrytové dosky, fólia, markery)

h/aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č. 033/7732032, mob.0907721378

j/je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

k/pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnoti podľa §66 zákona č. 351/2011 a TZ.

Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211- vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „IBV Báč, VN prípojka TS, Distribučné rozvody"č. 1840-/2/120/2018 zo dňa 03.05.2018:

- vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody" v zmysle ust § 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení
- projekt rieši 22kV prípojku, TS, 1 kV NN rozvody pre navrhovanú zónu IBV s 5RD
- SO 04.1-VN prípojka – 22kV prípojka kábel dĺžky 100m
- SO 04.2 –Distribučné rozvody – 11kV rozvody dĺžka trasy 660 m
- SO 04.3 – Plánovaná TS – kiosková TS EH6 s tr.160 k VA
- Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v navrhovanej trase stavby „IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody" na parcelách č. 185/1, 367/1 v k.ú Trnávka a na parcelách č. 294/1, 294/2,
- 104/1 54/1 v k.ú . Trnávka neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava – vyjadrenie k PD č. 04056/2018SÚCTt-22312 zo dňa 22.03.2018:

Ako správca ciest Trnavského samosprávneho kraja so zvláštnym užívaním cesty III/1379, ktorým bude vedenie VN kábla od km 0,280 vpravo do 0,407 na dĺžke 127,0m a kríženia cesty káblom VN v obci súhlasíme za týchto podmienok:

- trasu VN kábla v súbehu s cestou III/1379 viesť v zelenom pásme min.1,5 m od asfaltového okraja cesty
- kríženia cesty III/1379 v km 0,280 a 0,407 VN káblom musia byť riešené bezvýkopou metódou – pretláčaním, a musia byť uložené v chráničkách min.1,2 m pod niveletou cesty III/1379. Montážne jamy musia byť min. 1,5m od asfaltového okraja cesty
- začatie prác v dotyku s cestou III/1379 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Šamorín, č. tel. 031/5622472. Premávka na ceste III1379 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

  Akékoľvek zmeny týkajúce sa ciest, ktoré by sa počas výstavby ukázali, ako nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou konzultovať so správcom.

  Povolenie na zvláštne užívanie cesty a určenie dočasného dopravného značenia počas prác vydáva cestný správny orgán podľa súhlasu OR PZ ODI Dunajská Streda.

  Stanovisko, resp vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné jeden rok odo dňa vyhotovenia vyjadenia, po uplynutí tejto doby stanovisko resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby/, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia, je stavebník povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – vyjadrenie č. ASM – 50 – 704 /2018 zo dňa 20.03.2018:

- V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu.

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
- vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho

v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

SPF – Bratislava Búdkova 36, 817 15 Bratislava – stanovisko č. SPFZ/2018/55349 SPFS/2018/ zo dňa 12.10.2018 k projektovej dokumentácii stavby „IBV – Báč VN prípojka, TS Distribučné rozvody" (ďalej len „stavba") v k.ú.Trnávka, okres Dunajská Streda, za účelom vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

- podľa doloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Alexander Bognár, autorizovaný stavebný inž z 22.02.2018, bez čísla zákazky (ďalej len „PD") bude predmetnou stavbou o. i. dotknutý nasledovný pozemok:
- vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok SPF") a to : KN E parc.č. 267/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 277 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 501, v celosti.
  SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia predmetnej stavby na pozemku SPF, v zmysle PD za podmienok:
- na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do takého stavu, aby mohol byť využívaný na doterajší účel,
- v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stavebník zabezpečí počas realizácie stavby neobmedzený prístup, prechod a prejazd vlastníkom okolitých nehnuteľností, rovnako aj užívateľom pozemkov,
- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF,
- súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady žiadateľa vyhotovený geometrický plán podľa skutočného zamerania a uloženia stavby.

Obec Báč – Obecný úrad Báč č. 124, PSČ 930 30 - súhlas obce č. 98/2018/1 zo dňa 28.03.2018:
Obec Báč v zastúpení starostkou obce Mgr. Helenou Vonyikovou **súhlasí** s umiestnením stavby „**IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody**" pre stavebníka PL Consulting s.r.o, so sídlom Wolkrova 1131/43, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka na základe poverenia zastúpený Štefanom Lipovským, bytom Lapšárska ulica 467/46, 930 12 Ohrady na výstavbu novej transformačnej stanice a pokládky 1 kV a 22 kV elektrických kábelových vedení pre novú individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v katastrálnom území Báč na pozemkoch parc. č. **294/1,294/2, 104/1, 54/1** a v katastrálnom území Trnávka na pozemkoch parc.č.185/1, 267/1. Časť stavby **„ IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody**" sa má umiestniť na pozemkoch par.č. **294/1, 294/2, a 104/1**,ktoré sú vo vlastníctve obce, s čím obec súhlasí.

Obec Báč – Obecný úrad Báč č. 124, PSČ 930 30 súhlas obce č. 98/2018/2 zo dňa 28.03.2018.
Obec Báč v zastúpení starostkou obce Mgr. Helenou Vonyikovou súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby **„ IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody**" pre stavebníka PL Consulting s.r.o., so sídlom Wolkrova 1131/43, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka na základe poverenia zastúpený Štefanom Lipovským, bytom Lapšárska ulica 467/46, 930 12 Ohrady. Stavba **„ IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody**"má za účel výstavbu novej transformačnej stanice pokládky 1 kV a 22 kV elektrických káblových vedení pre novú individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v katastrálnom území Báč na pozemkoch parc. č. 294/1,294/2,104/1, 54/1 a v katastrálnom území Trnávka na pozemkoch parc. č. 185/1,267/1.

14/ Pri realizácii stavby môžu byť použité iba vhodné stavebné výrobky. Vhodnosť stavebník preukazuje certifikátom zhody pri kolaudačnom konaní.

15/ Stavba musí byť označená štítkom, na ktorom sa uvedie názov stavby, stavebník, dodávateľ stavby, termín začatia a ukončenia stavby.

16/ Na stavbe sa musí počas výstavby viesť stavebný denník. Stavebný denník vedie stavebník.

Na predmetnú stavbu Obec Báč, ako príslušný stavebný úrad dňa 30.07.2018 vydal územné rozhodnutie pod č. 162/2018/UR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 21.09.2018.

Stavebník zaplatil v zmysle položky 60 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie tohto rozhodnutia správny poplatok vo výške 300,00 EUR na tunajšom úrade dňa 13.12.2018.

Námietky zo strany účastníkov konania: **neboli vznesené.**

O d ô v o d n e n i e

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu s predloženou dokumentáciou a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Spracovala ju odborne spôsobilá osoba – Ing. Bognár Alexander, Neratovické námestie 2143/2, Dunajská Streda. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Technická inšpekcia, a.s. Mostná 66,949 01 Nitra, Obec

Trnávka, Obecný úrad Trnávka, Trnávka 168, 930 32, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda, Okresný úrad DS – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Korzu Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát Múzejná 231/6 929 01 Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ŠVS, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OH, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OP, Korzo Bélu Bartóka, 789/3 92901 Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3 , 929 01 Dunajská Streda, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda, Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava, SPP -distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15,Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, Hydromeliorácie, štátny podnik Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, MO SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, SPF – Bratislava Búdkova 36, 817 15 Bratislava, Obec Báč – Obecný úrad Báč č. 124, PSČ 930 30.

Stavebný úrad posúdením predloženej žiadosti a priloženej dokumentácie dospel k názoru, že sú splnené zákonom požadované podmienky na vydanie stavebného povolenia, zároveň uskutočnením stavby za dodržania stanovených podmienok výstavby nebudú poškodené práva a právom chránené záujmy ostatných účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je v zmysle § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie na tunajší stavebný úrad – Obec Báč v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Báč a Trnávka, resp. na oficiálnej webovej stránke obce Báč a Trnávka. Stavebný úrad súčasne zverejní vyhlášku i iným spôsobom v mieste obvyklým.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia rozhodnutia.

Formou verejnej vyhlášky sa o vydaní rozhodnutia upovedomujú len účastníci konania vrátane obce ak nie je stavebným úradom; dotknuté orgány štátnej správy sa o vydaní rozhodnutia upovedomujú osobitne.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

Vyvesené dňa: 25.04.2019

Odtlačok pečiatky obce a
podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa: .....

Odtlačok pečiatky obce a
podpis oprávnenej osoby